

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Αθήνα  
Σελ. : 1/1

Αριθμός Έκθεσης : 04-55449/11.11.2024/GR



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



|                      |                                                                   |                      |                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Πελάτης              | ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                    | Διεύθυνση πελάτη     | BENIZEΛΟΥ κ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΓΩΝΙΑ                                       |
| Κωδ. Δείγματος       | 2024-102029                                                       | Δειγματοληψία        | Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη.<br>Δειγματολήπτης : ΛΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Ημερομηνία Παραλαβής | 05/11/2024                                                        | Ημερομηνία Εισαγωγής | 05/11/2024                                                         |
| Περιγραφή Δείγματος  | ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ                                                       |                      |                                                                    |
| Χαρακτηρισμός Πελάτη | 8) Νερό δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελαιοχωρίου- νεκροταφεία CL:0.18ppm |                      |                                                                    |
| Περίοδος Ανάλυσης    | 06/11/2024 - 09/11/2024                                           | Κατάσταση Δείγματος  | Κανονική                                                           |

| Παράμετρος                        | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα  | Μονάδα Μέτρησης |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| OMX @22°C                         | ISO 6222:1999               | estimated 4 | cfu/ml          |
| OMX @37°C                         | ISO 6222:1999               | 0           | cfu/ml          |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή            | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0           | cfu/100ml       |
| E. coli                           | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | 0           | cfu/100ml       |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000             | 0           | cfu/100ml       |

Παρατηρήσεις

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης. Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Ιωάννης Καϊδατζής / Αναλυτικός Χημικός  
Ioannis Kaidatzis / Analytical Chemist

Τεχνικός Διευθυντής  
Technical Manager

Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων  
Omiros Paraskevas / Food Science

Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου  
Head of Microbiology Laboratory